

[Купить Журнал технической проверки установок электропитания. Контроль параметров выходных цепей установок электропитания \(Форма ШУ-67/2э\)](#)

Форма ШУ-67/2э

0370838

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от 5 апреля 2024 г. № 891/р

**ЖУРНАЛ
технической проверки установок
электропитания
Контроль параметров выходных цепей
установок электропитания**

ЦентрМаг

дирекция инфраструктуры

дистанция

наименование станции

ЖУРНАЛ
технической проверки установок
электропитания
Контроль параметров выходных цепей
установок электропитания

Начат «___» _____ 20__ г.

Окончен «___» _____ 20__ г.

**ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ
ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ШУ-67/2Э. «ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ
УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНЫХ
ЦЕПЕЙ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Инструктивные указания распространяются на ведение формы первичного учета ШУ-67/2э «Журнал технической проверки установок электропитания. Контроль параметров выходных цепей установок электропитания» (далее - Журнал по форме ШУ-67/2э) в рамках технологического электронного документооборота с применением простой электронной подписи (далее - ЭП).

1.2. Настоящие Инструктивные указания регламентируют порядок оформления в Журнале по форме ШУ-67/2э результатов выполненных работ по проверке параметров установок электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на постах электрической централизации (далее - ЭЦ), горочной автоматической централизации (далее - ГАЦ), диспетчерской централизации (далее - ДЦ), и в транспортабельных модулях автоблокировки с токовыми рельсовыми цепями (далее - АБТЦ), микропроцессорной централизации (далее - МПЦ).

1.3. Журнал по форме ШУ-67/2э оформляется в день проведения соответствующей работы по техническому обслуживанию устройств ЖАТ с включением в него результатов измерений по всем выходным цепям каждой панели (щита, шкафа) питания, устройства бесперебойного питания (далее - УБП), дизель-генераторного агрегата (далее - ДГА).

1.4. Оформление результатов выполненной проверки установок электропитания производится старшим электромехаником или электромехаником дистанции сигнализации, централизации и блокировки (далее - дистанция СЦБ)/дистанции инфраструктуры в Автоматизированной подсистеме измерений в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - АС И-ЖАТ):

1.4.1. Для каждой проверенной в ходе технического обслуживания выходной цепи по результатам измерений установок электропитания указывают дату и время измерений, и измеренное значение контролируемого параметра;

1.4.2. Зафиксированные результаты проведенных измерений подписываются ЭП через подсистему электронной подписи Единой интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте (далее - ПЭП ИСУЖТ) по каждой выходной цепи, проверенной в ходе технического обслуживания.;

1.4.3. Автоматически сформированный и требуемым образом оформленный Журнал по форме ШУ-67/2э по всем устройствам ЖАТ, проверенным в ходе проведения соответствующей работы по техническому обслуживанию, подписывается ЭП через ПЭП ИСУЖТ.

1.5. Заполненный и подписанный ЭП документ по форме ШУ-67/2э автоматически передается и хранится в «Комплексе программных средств технологического электронного документооборота» (далее - КП ЭДО).

1.6. Журнал по форме ШУ-67/2э, подписанный ЭП, не подлежит распечатке для хранения в бумажном виде. Бумажная копия Журнала по форме ШУ-67/2э может быть распечатана по запросу в случае невозможности передачи данного документа средствами информационных систем.

1.7. Срок хранения заполненных и подписанных ЭП документов по форме ШУ-67/2э установлен приказом ОАО «РЖД» от 26 февраля 2021 г. № 17 и составляет пять лет.

2. Порядок заполнения

2.1. Группа полей и граф Журнала по форме ШУ-67/2э заполняется автоматически по дан-

ным Комплексной автоматизированной системы управления хозяйством сигнализации, централизации и блокировки второго поколения (далее - АСУ-Ш-2), предварительно подготовленным инженером производственно-технического отдела дистанции СЦБ/дистанции инфраструктуры или специалистом, назначенным приказом начальника дистанции:

- поле «дирекция инфраструктуры» содержит наименование дирекции инфраструктуры, в которой оформлен Журнал по форме ШУ-67/2э. Заполняется в соответствии с классификатором «Предприятия и организации железнодорожного транспорта»;
- поле «дистанция» содержит наименование дистанции СЦБ или дистанции инфраструктуры, в которой оформлен Журнал по форме ШУ-67/2э. Заполняется в соответствии с классификатором «Предприятия и организации железнодорожного транспорта»;
- поле «наименование станции» содержит наименование станции, на которой проводились проверки. Заполняется в соответствии с классификатором «Основные объекты инфраструктуры»;
- графа «Наименование модуля, поста ЭЦ, ДЦ, ГАЦ» в таблице содержит наименование модуля или поста ЭЦ, ГАЦ, ДЦ, в котором произведены проверки;
- графа «Наименование панели питания» содержит схемное обозначение панели питания.

2.2. Перед проведением измерений старшим электромехаником в АС И-ЖАТ в Журнале по форме ШУ-67/2э по каждой установке электропитания, обслуживаемой бригадой, последовательно должны быть внесены все выходные цепи, подлежащие контролю. Информация заполняется однократно при вводе в эксплуатацию соответствующих устройств:

- графа «Обозначение выходных цепей» содержит обозначения выходных цепей, на которых будут проводиться измерения;
- на этапе внесения новой выходной цепи вручную заполняется в поле «Обозначение выходных цепей»;
- после добавления выходной цепи для установки электропитания, ее обозначение необходимо вручную продублировать в поле «значение».

Если для установки электропитания не внесена какая либо выходная цепь, то такая цепь не подлежит контролю.

2.3. В ходе фиксации результатов измерений, заполняются графы:

- графа «Дата» содержит дату и время проведения измерений. Дата заполняется автоматически с возможностью корректировки выбором из календаря. Время вносится вручную;
- графа «Измеренное значение контролируемого параметра» содержат измеренные значения напряжений выходных цепей. Заполняется вручную при условии предварительного заполнения информации по обозначению выходных цепей.

2.4. Графа таблицы «Подпись» содержит отметку «ЭП:» и реквизиты электронной подписи работника, внесшего результаты произведенных измерений и подписавшего эту информацию: должность и Ф.И.О. подписанта, дату и время подписания измерений в формате [ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ]. Заполняется автоматически в сформированном документе после успешного ввода подписантом своего имени и пин-кода в ПЭП ИСУЖТ при вводе результатов измерений.

2.5. После таблицы формируется поле, содержащее расширенные реквизиты электронной подписи работника, подписавшего документ: Организация; должность и Ф.И.О. подписанта; реквизиты сертификата ЭП; дату и время подписания документа в формате [ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС]. Заполняется автоматически после успешного ввода подписантом своего имени и пин-кода в ПЭП ИСУЖТ при подписании документа.

3. Порядок внесения изменений

3.1. Если зафиксированные в автоматизированной системе результаты проведенных проверок и измерений или внесенные нормативные значения измеряемых параметров еще не подписаны, они могут быть изменены. Однако после подписания результатов проведенных проверок и измерений или нормативных значений измеряемых параметров внести изменения в зафиксированные в автоматизированной системе данные или отозвать подпись с них невозможно.

3.2. В случае подписания результатов проведенных проверок и измерений или норматив-

ных значений и выявления в сформированном, но еще не подписанном ЭП документе информации о проведенных проверках и измерениях или внесении нормативных значений не в полном объеме, допускается не подписывать документ. Такой документ не будет в дальнейшем передан как действующий в КП ЭДО.

3.3. Документ, подписанный электронной подписью, не подлежит изменению.

3.4. При выявлении ошибок в документе, подписанном электронной подписью, неверно составленный документ не может быть отозван средствами соответствующей автоматизированной системы по инициативе подписавшего или любого другого лица. Подписанный электронной подписью Журнал по форме ШУ-67/2э признается действительным в любом случае.

3.5. Взамен неверно составленного документа ответственное лицо дистанции СЦБ/дистанции инфраструктуры должен сформировать и оформить новый документ, который будет по объему и внесенным данным перекрывать уже существующий.

4. Порядок работы причастных работников при возникновении сбойных ситуаций в информационных системах, обеспечивающих электронный документооборот

4.1. При невозможности подписания электронной подписью результатов проверок и измерений и (или) подписания документа в ПЭП ИСУЖТ или невозможности передачи подписанного документа в КП ЭДО по причине возникновения сбойных ситуаций в информационных системах или средствах связи работник, выявивший указанную сбойную ситуацию, формирует заявку в Единой системе поддержки пользователей (далее - ЕСПП).

4.2. Заявка в ЕСПП о невозможности подписания электронной подписью проверок, измерений или документов или невозможности передачи подписанного документа в КП ЭДО должна иметь средний приоритет и приниматься в работу оперативно.

4.3. Работник, столкнувшийся с такой сбойной ситуацией, сохраняет результаты проверок, измерений, нормативные значения, приостанавливает работу в автоматизированной системе до устранения сбойных ситуаций.

4.4. После ликвидации сбойных ситуаций информационных систем или средств связи, делающих невозможным электронный документооборот, об этом извещается инициатор обращения.

4.5. Инициатор обращения о возникновении сбойной ситуации, получив установленным порядком извещение о ее ликвидации, продолжает работу в автоматизированной системе, осуществляет подписание электронной подписью ранее сохраненных результатов проведенных проверок и измерений, или нормативных значений, а также подписывает электронной подписью документ.

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)