

[Купить Журнал технических осмотров лифта](#)

ЖУРНАЛ

ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЛИФТА

ЦентрМат

ЦентрМаг

ЖУРНАЛ

ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЛИФТА

по _____ ул.,
дом № _____ корпус № _____ подъезды №№ _____
№ _____

Начат _____ 20__ г.

Окончен _____ 20__ г.

Памятка для электромеханика по техническому надзору за лифтами

I При внутримесячном техническом осмотре ТО-1 должно быть осмотрено следующее оборудование:

- 1) тормозное устройство
- 2) автоматические и неавтоматические замки и контакты дверей шахты лифтов
- 3) оборудование, установленное на верхней балке дверей шахты с автоматическими дверями
- 4) распашная дверь кабины
- 5) подвижной пол кабины
- 6) освещение и сигнализация
- 7) ограждение шахты

II При месячном техосмотре ТО-2 выполняются все работы, предусмотренные ТО-1 и, кроме того, должно быть осмотрено следующее оборудование:

- 1) аппаратура автоматического включения резерва
- 2) панель управления
- 3) канатоведущий шкив
- 4) электродвигатель (генератор)
- 5) концевые выключатели
- 6) канаты
- 7) направляющие кабины и противовеса
- 8) башмаки кабины
- 9) этажные переключатели
- 10) индуктивные датчики
- 11) распашные двери
- 12) раздвижные двери
- 13) раздвижная автоматическая дверь кабины
- 14) кнопочный аппарат и рычажный аппарат управления, находящиеся в кабине
- 15) вызывающие аппараты
- 16) подвески кабины и противовеса
- 17) противовес
- 18) купе кабины
- 19) натяжное устройство ограничителя скорости

III При полугодовом техническом осмотре ТО-3 выполняются все работы, предусмотренные ТО-1 и ТО-2 и, кроме того, должно быть осмотрено следующее оборудование:

- 1) вводное устройство
- 2) редуктор
- 3) ограничитель скорости

- 4) ловители
- 5) блоки
- 6) выключатель блочного помещения
- 7) буферные устройства
- 8) заземление электрооборудования и состояние изоляции проводов лифта

IV При производстве технических осмотров лифтов электромеханик обязан руководствоваться «Типовой инструкцией для электромеханика, осуществляющего технический контроль за лифтами» и «Инструкцией по технике безопасности при техническом осмотре и капитальном ремонте лифтов»

Инструктивные указания по заполнению журнала

В разделе «Для дополнительных замечаний» должны производиться записи:

1. Об остановке лифта на все виды плановых ремонтов с указанием дат установки и пуска лифта в работу, а также об умышленных поломках его, с указанием характера поломок (записи делает электромеханик)
2. О результатах квартальной проверки лифта и о проверке журнала технического осмотра этого лифта (записи делаются производителем работ или мастером)
3. О результатах осмотра лифта при посещении (записи делают лица административно-технического персонала ремонтно-строительного управления и вышестоящих инстанций)

_____месяц 20__г.

Наименование товара	Дата проведения ТО	Фамилия и инициалы электромеханика	Подпись электромеханика о выполнении ТО
ТО-1			
ТО-2			
ТО-3			

Для дополнительных замечаний

Центр

Наименование товара	Дата проведения ТО	Фамилия и инициалы электромеханика	Подпись электромеханика о выполнении ТО
ТО-1			
ТО-2			
ТО-3			

Для дополнительных замечаний

Центр

ЦентрМаг

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

«_____» _____ 20____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

ЦентрМаг

ЦентрМаг