

[Купить Эксплуатационный журнал ГРП \(ГРУ\) и газопроводов](#)

Эксплуатационный журнал ГРП (ГРУ)

ЦентрИнформ

Указания по ведению эксплуатационного журнала

I. Сдача-прием смены по эксплуатации ГРП (ГРУ) и газопроводов.

Норма перепада давлений на фильтре не более 0.05 кгс/см² (500 мм вод. ст.) для шкафных ГРП и 0.1 кгс/см² (1000 мм вод. ст.) для всех других ГРП и ГРУ. В соответствующей графе достаточно указать только слова «в норме» или «более нормы». Смена картограмм регистрирующих приборов производится один раз в сутки (как правило – при приеме утренней смены), а также при пуске ГРП (ГРУ), находившегося в резерве более суток.

В разделе «Замечания при приеме смены» отмечаются все возникшие у принимающего смену замечания, выявленные нарушения производственных инструкций и инструкций по охране труда, факты опозданий на работу принимающего смену и факты самовольного ухода с работы сдающего смену. В случае работы ГРП (ГРУ) через байпас – принимающий смену обязан убедиться, что причина открытия байпаса зафиксирована в эксплуатационном журнале и не противоречит инструкции по эксплуатации ГРП (ГРУ). Отмечаются колебания давления газа, зафиксированные на картограммах (если они выходят за пределы режима, установленного инструкцией по эксплуатации ГРП, ГРУ). Если при техническом осмотре установлено несоответствие давления после регулятора значению, определенному эксплуатационной инструкцией ГРП (ГРУ) – давление необходимо откорректировать и сделать соответствующую запись в журнале.

Сдающий смену обязан ознакомить принимающего со всеми замечаниями, отмеченными за смену. Если в техническом осмотре принимали участие дополнительно другие лица, они должны расписаться в журнале. Ответственный за газовое хозяйство подразделения расписывается в журнале как при участии в техническом осмотре, так и во все другие рабочие дни в том, что он ознакомлен со всеми записями в журнале, сделанными после его предыдущей подписи.

II. Замечания к работе оборудования в течение смены

Подробно заносятся все замечания и неисправности, появившиеся в течение смены, а также причины аварийных остановок. Указывается точное время появления замечания, обнаружения неисправности или аварийной остановки, указываются принятые меры, ставится подпись лица (лиц), сделавшего запись.

III. Данные о пусках и остановках ГРП (ГРУ) и работе на байпасе

Указывается время пуска, остановки ГРП (ГРУ), открытия и закрытия байпаса, отмечается, по какому распоряжению, ставится подпись лица (лиц) выполнявших данные работы.

IV. Данные о плановых работах и об устранении замечаний

Заносятся данные о заправке чернилами перьев самопишущих приборов, их прочистке и посадке на «ноль», информация о заводе часовых механизмов. Данные по периодической проверке оборудования на отсутствие утечек газа (не реже 1 раза в 15 дней и при пуске из резерва длительностью более суток), а также данные об устранении замечаний, отмеченных в журнале. Ставится подпись лица (лиц), производивших работы.

Наименование предприятия _____

Эксплуатационный журнал _____

ГРП, ГРУ

Местонахождение _____

Тип регулятора _____

Настроечные данные:

$P_{\max}$ = _____

$P_{\text{пск}}$ = _____

$P_{\text{раб}}$ = _____

$P_{\min}$ = _____

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

I. Сдача-прием смены по эксплуатации ГРП (ГРУ) и газопроводов

Результаты осмотра технического состояния ГРП (ГРУ)

(дата и время)

[illegible]

- Проверена правильность положения молоточка и надежность сцепления рычагов ПЗК.
- Проверен уровень жидкости в гидродохранителе (при его наличии).
- Проверено соответствие положения арматуры режиму работы ГРП (ГРУ).
- Проверено состояние работы электроосвещения, вентиляции, отопления.
- Оборудование осмотрено на предмет механических повреждений, нарушений окраски, осмотрено здание на наличие трещин и неплотностей изнутри и снаружи
 - Проверена чистота в помещении, отсутствие посторонних предметов и загромождений подходов к оборудованию и входу в помещение.
 - Проверено наличие средств пожаротушения.

Результаты осмотра газопроводов от ГРП (ГРУ) до газоиспользующего оборудования

- Осмотрена арматура; сварные, фланцевые, резьбовые соединения; состояние окраски и крепления газопроводов.

Замечания при приеме смены:

О всех замечаниях, отмеченных за смену, сообщил. Смену сдал

С замечаниями предыдущей смены ознакомлен. Смену принял

Дополнительно участвовал(и) в проведении технического осмотра

Ответственный за газовое хозяйство подразделения

II. Замечания к работе оборудования в течение смены

[illegible]

III. Данные о пусках и остановках ГРП (ГРУ) и работе на байпасе

ЦентрМат

IV. Данные о плановых работах и об устранении замечаний

[illegible]

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«___» _____ 20__ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.